






NOTAS

1. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM POSSUIR AS PAREDES INTERIORES COM REBOCO.
2. A TUBULAÇÃO EM PEAD INSTALADA SOB PAVIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DEVERÁ SER ENVELOPADA EM CONCRETO MAGRO.
3. TODA ESCAVAÇÃO MANUAL OU MECÂNICA DEVERÁ SER EXECUTADA COM ATENÇÃO PARA EVITAR DANOS A TUBULAÇÕES EXISTENTES DE ELETRICIDADE E HIDROSSANITÁRIAS.

ENG. RODRIGO CARDOSO KIRCHHOFF
CREA-RS: 153447
Sec. Mun. de Coordenação e Planejamento

REV.	DATA	MODIFICAÇÃO	DATA	VISTO	APROV.
------	------	-------------	------	-------	--------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DE SANTANA
Secr. Mun. de Coordenação e Planejamento
PROJETO APROVADO
PROC 194/L3 DATA 16/01/L3
VALIDADE 12 MESES

ENG POA
PROJETOS ELÉTRICOS

PROPRIETÁRIO: E.M.E.F ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARVALHO CAPELA DE SANTANA

ENDEREÇO: RUA IRA, 25 BAIRRO IMIGRANTES (CAPELA DE SANTANA RS)

AUTOR DO PROJETO: Eng. Guilherme T. Kurtz	TEL: 51-9.8536 0723
---	---------------------

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Guilherme T. Kurtz	
--	--

José Alfredo Machado
PROPRIETÁRIO MUNICIPAL ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO

Responsável Projeto Eng. Guilherme Tagliari Kurtz CREA 187407

LIBERAÇÃO

TIPO DE PROJETO: ELÉTRICO	Identificação Projeto:
---------------------------	------------------------

DETALHES DO PROJETO: DIMENSIONAMENTO	
--------------------------------------	--

TÍTULO: PLANTA BAIXA PROJETO ELÉTRICO RAMAL DE LIGAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE E A SER REQUALIFICADA	FOLHA: 10/10
---	------------------------

ESCALA: INDICADA	DESENHISTA:	REV.
------------------	-------------	------

DATA: 22/11/2022	ÁREA: m ²	VISTO:	REVISÃO 04
------------------	----------------------	--------	------------